





**APZĪMĒJUMI**

-  — trokšņa slāpētājs
-  — regulējamo vārsts
-  — ventilators
-  — tīrīšanas lūka

**PIEZĪMES**

1. Pieplūdes un iekārtu apsaites gaisa vadus izolēt ar akmens vati (b=50mm) ar foliju, apsaites gaisa vadus apšūt ar cinkoto skārdu (b=0,5mm).
2. Tranzīta gaisa vadus izolēt ar ugunsdrošo akmens vati (b=80-100mm).
3. Visu gaisa sadalītāju dizainu un krāsu saskaņot ar arhitektūras un dizaina sadaļu projektētājiem, vai Latvijas Rādio vadību
4. Augstuma atzīmes precizēt būvobjektā uz vietas
5. Gaisa vadu maģistrāles aprīkot ar tīrīšanas lūkām
6. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.

<h1 style="margin: 0;">BALTVENT</h1> <p style="font-size: small; margin: 0;">Reģ. Nr.: LV40103390819 Jur. adrese: Brīvības iela 53, Rīga, LV-10058, e-pasts: baltvent@inbox.lv</p>		PASŪTĪTĀJS /	VSIA "Latvijas Radio"		PROJEKTA DAĻA /	AVK	
		OBJEKTS /	3. studijas - režijas un 1. studijas ventilācijas un kondicionāšanas sistēmas izstrāde		RASEJUMS /	Ventilāciju sistēmas PN1 izvietojums bēniņu stāva plānā	
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS	Anatolijs Borodincevs	Sertifikāta Nr. 50-2729	RASEJUMA NR. /	AVK-3		LAPA /	3
IZSTRĀDĀJA	Ino Liepiņš		DATUMS /	5.01.2015		MĒROGS /	1:100
						STADIJA /	T.P